

Włocławek, 12.12.2016r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

w trybie: **Zapytania ofertowego**

(tryb udzielenia zamówienia)

na: **Remont nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Kaliskiej 20 we Włocławku, poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej (polbruk).**

(przedmiot zamówienia)

Numer ogłoszenia: **ogłoszenie z dnia 08.12.2016r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – BAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekazuje treść zapytań i odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną w dniu 12.12.2016 r. pytania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o uściślenie informacji dotyczących warstw podbudowy przy przebudowie nawierzchni targowiska. Proszę o podanie grubości warstw oraz materiałów z jakich mają się one składać?

Odpowiedź: Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm ma być wykonane na podsypce cementowo – piaskowej o grubości pozwalającej na prawidłowe odprowadzanie wody do wpustów deszczowych. Pozostawia się istniejącą podbudowę.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Jabłoński