

Progniza zużycia energii na 2017 rok MWh		Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na 12 m-cy w MWh	Strefa (C22a, C12b) [MWh] pozaszczytowa	Strefa (C22a, C12b) [MWh] szczytowa	Rozliczenie całodobowe C11 [MWh]	Dotycz. grupa taryfowa	Nr licznika	Kod PPE/numer poboru	Adres	Nazwa obiektu	Lp.	
szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C11 [MWh]	szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C22a poza szczytem [MWh]											szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C12b w szczycie [MWh]
1	24,12	118,95	87,44	31,51	C 22a	96636233	PL 0037930029425614	ul. Bojańczyka 7	Hotel Ratuszowy			
2	104,56	2,55	1,51	1,04	C 12b	8267350	PL 0037930010115742	ul. Kaliska 20	Plac Targowy			
3	248,60	3,64		3,64	C 11	25448615	PL 0037930010115641	ul. Kaliska 20	Mini Bar			
4	1,04	20,48		20,48	C 11	70757360	PL 0037930010116651	ul. Kaliska 20	Sklep			
5	1,51	234,21	161,16	73,05	C 22a	9646257	PL 0037930033859423	ul. Związków Zawodowych 7/9/11	Plac Targowy			
SZACUNKOWE ZUŻYCIE ENERGII W ROKU 2017												
1 Szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C11 [MWh]											24,12	
2 Szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C22a w szczycie [MWh]											104,56	
3 Szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C22a poza szczytem [MWh]											248,60	
4 Szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C12b w szczycie [MWh]											1,04	
5 Szacunkowe zapotrzebowanie w taryfie C12b poza szczytem [MWh]											1,51	
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną [MWh]											379,83 zł	

Zużycie energii elektrycznej oszacowano na podstawie zużycia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wszczęcie postępowania.

Specjalista ds. zamówień publicznych
 Małgorzata Naczas-Czepielawska